

FİRMA BİLGİLERİ	____/____/ 201__ Giriş Saati : ____ Çıkış Saati : ____
----------------------------	---

ASANSÖR AYLIK PERİYODİK BAKIM ve ARIZA FORMU

MÜŞTERİ ADI	
MÜŞTERİ İSTEK VE ŞİKAYETLERİ	

MAKİNE DAİRESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER	DEĞERLENDİRME	ASANSÖR KUYUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER	DEĞERLENDİRME
Motor Koruma Düzeninin Kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Rayların temizliği ve kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Makine ve Motor yağ seviyesi kontrolü ve temizliği	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kabin ağırlık patenlerinin ve yağlanması kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Makine rulman ses kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Halatlarda hasar, uzama, gerginlik ve bağlantı kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Tahrik ve saptırma kasnaklarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Halat şişeleri ve paraşüt kumanda kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Hız regülatörünün kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kat seviye ve sınır kesicilerin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Ana şalter ve kumanda panosunun kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kumanda kablosu bağlantılarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kondaktör / Kontak / Role kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kabin ve ağırlık karkasları ile civatalarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Fren magnetik çalışma ve durum kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kabin üstü revizyon kumandasının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kumanda gerilim ölçümü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kılavuz ray altlarında birikmiş yağ temizliğinin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Tekometre	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kuyu aydınlatmasının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Makine dairesi temizliği	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kuyu ve kuyu dibi temizliği	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Motor zaman rolesinin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Alarm tertibatının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kumanda kartının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Güvenlik zinciri ve sigortaların kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

KABİN VE KABİN BAĞ LANTILARINDA YAPILACAK İŞLEMLER			
	DEĞERLENDİRME		DEĞERLENDİRME
Kapı mekanizmasının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kapı camlarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Makara ve mekanizmaların kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kapı kiliteri rahat çalışma, kilitleme mesafesi kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Sınıf siviş ve sınır kesici kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kapı aralıkları ve kat seviyesinin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kapı kontaklarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kapı fiş kontaklarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kapı diktatörlerinin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Sinyal lambalarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Otomatik kapı mekanizması ve kayışların kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Fotosellerin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kapı motoru ve fren kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Stop düğmelerinin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Flüksibil kablo kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Alarm kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kat kapılarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Butonların kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kilit kollarının ayarları	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Aşın yük sisteminin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kat seviyesi kontrolü ve duruş hassasiyeti kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kabin temizlik ve kuruluk kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Halatların eşit gerginliği ve aşınma kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Hız regülatörü ve gergi kasnağı yağ muhafaza kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Tampon deformasyon durumu kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Durak kapıları ve kat butonlarının kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Tamponların konum kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Tahrik ve saptırma kasnağı yağ, muhafaza kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Tamponların bağlantı kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Konsol kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kabin acil aydınlatmasının, butonların kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Elektrik yalıtım kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
Kabin panel ve Tavan sabitleyicilerin kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Fren sistemi çalışma, siviş bağlantıları kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

HİDROLİK ASANSÖRLER İÇİN YAPILACAK İLAVE İŞLEMLER			
Hidrolik Sıvı Seviyesinin Kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Kaldırıcı Yağ Sızıntısının Kontrolü	
Tahrik ve Vana Sızıntı Kontrolü	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Valf ve Vanaların Kontrolü	

1: YAPILDI 2: UYGUN 3: UYGUN DEĞİL (BAKIM TALİMATINA BAKINIZ)

DEĞİŞEN PARÇA BİLGİLERİ VE ZORUNLU YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Anza ile ilgili Açıklama (müşteri talebi)	Anzaya Yapılan Müdahaleler
1-	1-
2-	2-
3-	3-
4-	4-

Kullanılan Malzemeler	Yapılan İşlemler	Garanti	Açıklama
	Var	Yok	Sansörün/Asansörlerin Ayı Periyodik bakımı yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda asansör çalışmasında herhangi bir engel yoktur.

* Garanti süresi asansörün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
* İmalatımız olan asansörün bütün parçaları firmamız garantisaltındadır.
* Asansörün garantisüresi içinde arızalanması durumunda tamir edilemeyen süre garantisüresine eklenir. ,
* Asansörün tamir süresi en fazla bir aydır.
* Asansörün garantisüresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
* Teslim tarihinden itibaren garantisüresi içinde kalmak kaydı ile bir yıl içinde aynı arızayı kiden fazla tekrarlama veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu asansörlerden yararlanmanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, imalatçısının birinin düzenlediği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

BAKIM ve ARIZAYI YAPAN (isim-imza)	TESİS SAHİBİ (isim-imza)	TEKNİK SORUMLU (isim-imza)